

В соответствии с поручением Генеральной прокуратуры Республики Казахстан и плана улучшения индикаторов Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума, инженерно-инспекторским составом Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астана была активизирована работа по проведению внеплановых проверок в отношении объектов торговли. На сегодняшний день проверками охвачено 95 объектов торговли. По результатам которых выявлено 921 нарушение. За допущенные нарушения к административной ответственности привлечено 25 юридических лиц на общую сумму 1 238 575,5 тенге.

К основным нарушениям выявленных при проведении проверок относятся неработоспособность систем противопожарной защиты зданий (магазин «Мастер хаус», ТД «Встреча», ТД «Ажар», ТД «Жаннвр», ТД «Жастар», ТРК «Хан шатыр», ТРЦ «MEGA SilkWay», рынок Чарын), загромождение путей эвакуации (ТЦ «Алем», ТД «12 месяцев», ТЦ «Магнум», автоцентр "AstanaMotors", ТРЦ «Азия парк», ТРЦ «MEGA SilkWay», ТЦ «Рамстор», ТД Мечта, рынок Шапагат), нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрических сетей и монтаже электрических проводов (Рынок «КОК», «Big Шанхай», "Нурдаулет", ТД «Анвар», ТД «Азия Сити», ТД «Жаннвр», ТД «Ырысты», ТРЦ "KERUEN CITY", ТРК «Азия парк», ТРК «Хан шатыр», ТЦ «Рамстор»), перепланировка помещений без разработанной и утвержденной проектно-сметной документации (ТД «Автогранд», ТРЦ «Аружан», ТЦ «Алем», ТД «АйМакТау», магазин «Автодело», ТЦ «Магнум», ТРЦ "KERUEN CITY"), размещение торговых киосков на путях эвакуации из здания (Рынок «КОК», «Big Шанхай», "Нурдаулет", ТД «Рахмет»).

Астана каласы ТЖД ӨБЖПКБ